




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA VODE IN INVESTICIJE

Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

 OBČINA SEMIČ	
Prejeto: 05-06-2016	Signirni znak: 20
Številka: 355-01/2009-28	
Priloge:	Vrednost:

Številka: 007-55/2015
Datum: 30.3.2016

Zadeva: Poziv za dodatna pojasnila k osnutku Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič

Na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je bil dne 30.3.2016, je bila obravnavana problematika prepovedi paše na najožjem vodovarstvenem območju (v nadaljevanju: VVO I) za zajetji ČBL- 3/92 Blatnik in ČBL- 4/92 Blatnik ter za zajetji BR-2/12 Brezovica in BR-1/94 Brezovica.

Predstavnica Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto ga. Strgulec je podala pojasnilo o načinu kmetovanja in obremenitvah z rejnimi živalmi na VVO I za zajetji Blatnik. Gre za eno kmetijsko gospodarstvo, ki izvaja pašo na kmetijskih zemljiščih, ki so sicer v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Povedala je tudi, da po mnenju Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto drug način rabe kmetijskih zemljišč na tem območju ni možen. Želijo ohraniti pašne oziroma travnate površine tudi v bodoče za morebitne prevzemnike kmetijskega gospodarstva in menijo, da je zaraščanje teh površin samo s košnjo težko obvladljivo.

Predstavniki Javnega podjetja Komunala Črnomelj g. Vranešič je problematiko zajetij na Blatniku predstavil z vidika njihove pomembnosti za oskrbo prebivalcev s pitno vodo ne samo občine Semič temveč tudi občin Črnomelj in Metlika. Navedel je, da je iz podatkov monitoringa kakovosti pitne vode razviden neposreden vpliv paše na kakovost pitne vode. Onesnaženje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi se namreč pojavi kmalu pa začetku paše in traja ves čas paše, v zimskem času pa tega v analizah pitne vode ne zaznavajo.

Po diskusiji je bil sprejet zaključek, da ima pitna voda prednost pred ostalimi rabami in da določbe šestega odstavka 21. člena uredbe, ki se nanašajo na prepoved paše na VVO I za zajetji ČBL- 3/92 Blatnik in ČBL- 4/92 Blatnik ter za zajetji BR-2/12 Brezovica in BR-1/94 Brezovica ostajajo nespremenjene.

V nadaljevanju citiramo opozorilo, ki smo ga na ministrstvu prejeli po sestanku z dne 30.3.2016 s strani Geološkega zavoda Slovenije, torej izdelovalca strokovnih podlag za zadevno vodovarstveno uredbo, v zvezi s problematiko paše na VVO I za zajetji ČBL- 3/92 Blatnik in ČBL- 4/92 Blatnik. Poleg opravičila, zakaj se niso udeležili zgoraj navedenega sestanka, na katerega so bili vabljeni, je mag. Lapanje navedel tudi naslednje::

»Kar se tiče spodnjih prepovedi je potrebno opozoriti, da sta vrtni VB-3 in VB-4 izvrtni v zelo pretrtem triasnem dolomitu v začetku 90. let prejšnjega stoletja, kot raziskovalna vodnjaka. Po današnjih standardih cementacija pripovršinskega dela tehnične zaščitne cevi ni ustrezna, in sta vrtni zelo občutljivi na površinsko onesnaževanje.«

V zvezi z opozorilom Geološkega zavoda Slovenije opozarjamo, da je v prvem odstavku 14. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) med drugim določeno, da morajo lastniki javnih vodovodov in upravljalci javnih vodovodov zagotavljati gospodarno in varno rabo zajetij za pitno vodo v skladu z merili iz tega člena. V tretjem odstavku citiranega člena je

določeno, da je treba merila iz tega člena upoštevati tudi pri vzdrževanju in upravljanju obratujočega javnega vodovoda. Pripominjamo tudi, da iz 7. točke prvega odstavka 13. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo izhaja, da operativni program oskrbe s pitno vodo obsega analizo stanja zajetij za pitno vodo, ter iz 6. točke drugega odstavka istega člena, da operativni program oskrbe s pitno vodo obsega tudi povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo na območjih javnih vodovodov.

Glede na določbe Uredbe o oskrbi s pitno vodo v povezavi z opozorilom Geološkega zavoda Slovenije vas zato pozivamo, da nam Občina Semič skupaj z Javnim podjetjem Komunala Črnomelj najkasneje do 8.4.2016 posredujete pisne informacije, kaj v vašem operativnem programu oskrbe s pitno vodo obsega analiza stanja za zajetji ČBL- 3/92 Blatnik in ČBL- 4/92 Blatnik in na kašen način oziroma s katerimi ukrepi ter kdaj bo povečana varnost oskrbe s pitno vodo iz teh dveh zajetij. Pozivamo vas tudi, da nam nedvoumno pojasnite kdaj bosta zajetji ČBL- 3/92 Blatnik in ČBL- 4/92 Blatnik tehnično urejeni tako, da bo preprečeno površinsko onesnaževanje virov pitne vode. Nesprejemljivo je namreč, da z vodovarstvenim režimom omejujemo izvajanje drugih dejavnosti, v konkretnem primeru kmetijsko dejavnost, hkrati pa niso zagotovljeni tudi vsi drugi ukrepi za varno oskrbo s pitno vodo, kot so to tehnično ustrezno izvedene črpalne vrtine.

Pripravil/a:
Helena Matoz
sekretarka




Leon Behin
GENERALNI DIREKTOR

Poslati:

- Občina Semič,
- Javno podjetje Komunala Črnomelj

V vednost:

- GEOZS