



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 13. redno sejo Občinskega sveta v aprilu 2012 - k točki 15 dnevnega reda

VLOGE IN PRITOŽBE

Številka: 032-15/2010-9

ZADEVA: Vodovod Anzlova Gora in Trdinova pot – odcep Omerza

Dne 27. 2. 2012 smo prejeli vlogo lastnikov objektov v ulici Anzlova Gora in Trdinova pot za izgradnjo sekundarnega cevovoda, iz katerega se bi njihovi objekti oskrbovali s pitno vodo. Sekundarni vod se bi napajal iz cevovoda VH Gaber - VH Osojnik, ki se je v letu 2010 zgradil v sklopu projekta Belokranjski vodovod.

Predvideno traso smo si z lastnikom objekta in predstavniki upravljavca vodovodnih sistemov v občini (JP Komunala Črnomelj d.o.o.) v lanskem letu ogledali in ocenili višino investicije.

Dolžina cevovoda je cca 190 m1, to pomeni v 1. fazi od priključka na primarni cevovod do križišča pri objektu Omerza. Zaradi tlakov v primarnem cevovodu ter zaradi konfiguracije terena je predvidena izgradnja reducirne postaje za zmanjšanje tlakov. Na terenu smo ugotovili, da bi zemeljska dela potekala v neugodnem terenu, kar pomeni cca 80% 5. kategorije in 20% 3-4. kategorije zemljine. Sam cevovod je predviden iz NL (nodularna litina) fi 100 mm z nadtalnim hidrantom na koncu trase. Premer cevi je skladen z zahtevami za zagotovitev požarne vode, prav tako je v 2. fazi predvideno nadaljevanje cevovoda (220 m1) do objektov v spodnji ulici (zidanica Vidmar).

Skladno z zgoraj navedenim je strošek predvidene investicije relativno visok, in sicer cca 140,00 EUR/m1, kar za zgornji primer (190 m1) pomeni 26.600,00 EUR brez DDV.

Glede na visoko vrednost investicije in glede na dejstvo, da z njo rešujemo oskrbo z vodo samo za eno gospodinjstvo, investicije nismo uvrstili med prioritete za leto 2012


PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

Občinski svet naj poda svoje mnenje o upravičenosti investicije.

Pripravil:
Boštjan Ogulin

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja

KOMISIJA ZA PRITOŽBE
 OBČINA SEMIČ
 ŠTEFANOV TRG 9
 8333 SEMIČ

 OBČINA SEMIČ	
Prejeto: 27-02-2012	Številka: 31
Številka: 032-15/2012-8	
Priloge:	Vrednost:

Zadeva: Vodovodno omrežje Anzlova gora

Godaj podpisani prebivalci Anzlove gore in ostalih ulic, ki nismo še dobili vodovodnega priključka (3 gospodinjstva, 2 zidavici) se ne stinjamo z informacijo, da v letu 2012 ni finančnih sredstev za izgradnjo vodovoda na tem območju. Informacija je bila podana na občnem zboru brayanov Semič, dne 2.2.2012.

Od pričetka gradnje vodovoda vedno izpademo iz projekta. Upamo, da bo komisija našo pritožbo obravnavala in nam obrazložila in dala okvirno zagotovilo, kdaj bo voda.


OMERJA JANEZ
 Anzlova gora 45, Semič

KLOBUČAR ROBERT
 Tadičova 24, Semič

MIHELJ SREČKO
 čed ravnogradi 48, Semič

Semič 27.02.2012

Začetni prikaz



LEGENDA:

0 50 m
merilo 1: 1843

0 10 cm
referenčna linija

Omerza