


Točka 3

Priloga 1

Občina Semič
Štefanov trg 9

8333 Semič

 OBČINA SEMIČ	
Prejeto: 19-03-2012	Signaturni znak: Lo
Številka: 360-01/2012-3	
Priloge:	Vrednost:



Vaš znak:
Naš znak: 589/06-SŽ/12
Datum: 15.03.2012

ZADEVA: Slabe napetostne razmere na območju Sadinje vasi v Semiču

Spoštovani,

prejeli smo rezultate meritev kakovosti električne energije, kateri so pokazali, da so napetostne razmere na območju Sadinje vasi neustrezne.

Za sanacijo teh razmer je potrebna ojačitev nizkonapetostnega omrežja. Glede na trenutno finančno situacijo podjetja, ne moremo zagotoviti, kdaj bomo omenjeni ojačitev lahko realizirali.

V upanju, da bomo čim prej rešili težave, vas lepo pozdravljamo.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Špela Žnidarčič

V vednost:
- arhiv



3/4

Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

direktor DE Novo mesto:

mag. Mitja Brudar