

Objekt	ogrevana površina	Obračun. moč	OBSTOJEČE				DOLB				RAZLIKA	RAZLIKA
			Poraba ELKO (l)	letni strošek vzdržev.	amortizac. - 15 let	SKUPAJ STROŠKI OGREVANJA NA ELKO	poraba kWh (izkoristek 75-85%, kurilna vrednost 10 kWh/l)	DOLB-variabilni del	DOLB- fiksni del	Stroški - skupaj DOLB		
	m2	kW	l	€	€	€	kWh	€	€	€	€	%
ENOSTANOVANJSKA STAVBA	200	20	3.500	135 €	428 €	3.871 €	29.750	1.921 €	948 €	2.869 €	-1.001 €	-26%
EnNOSTANOVANJSKA STAVBA	150	15	1.500	135 €	428 €	1.981 €	12.750	823 €	711 €	1.534 €	-446 €	-23%
ENOTA VRTEC	1200	150	17.000	324 €	1.664 €	18.053 €	144.500	9.333 €	7.110 €	16.443 €	-1.610 €	-9%
OS BELOKRANJSKEGA ODREDA	4200	380	40.000	504 €	3.600 €	41.904 €	300.000	19.376 €	18.012 €	37.388 €	-4.516 €	-11%
STANOVANJSKI BLOK	768	80	13.000	288 €	1.504 €	14.077 €	110.500	7.137 €	3.792 €	10.929 €	-3.148 €	-22%
GLASBENA ŠOLA		30	4.800	135 €	428 €	5.099 €	40.800	2.635 €	1.422 €	4.057 €	-1.042 €	-20%
ZD CRNOMELJ	355	45	10.000	135 €	428 €	10.013 €	85.000	5.490 €	2.133 €	7.623 €	-2.390 €	-24%
KULTURNI DOM		80	4.000	240 €	536 €	4.556 €	34.000	2.196 €	3.792 €	5.988 €	1.432 €	31%
prenizke temperature, ogrevanje nezadostno, predp: poraba 8.000 l			8.000	240 €	536 €	8.336 €	68.000	4.392 €	3.792 €	8.184 €	-152 €	-2%
OBČINA SEMIČ		45	6.000	135 €	428 €	6.233 €	51.000	3.294 €	2.133 €	5.039 €	-1.194 €	-19%